

Số 721 /TM-BVPHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí

Bệnh viện Phục hồi chức năng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để xây dựng dự toán mua sắm cung cấp và lắp đặt máy điều hòa không khí năm 2026, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng

Địa chỉ: Số 35 đường Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá :

Lê Minh Tâm: Nhân viên phòng Tổ chức hành chính- quản trị.

Điện thoại: 02435585094.

Email: bvddphcn1_soyt@hanoi.gov.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp/ Nhận qua đường bưu chính tại địa chỉ: Phòng văn thư Bệnh viện phục hồi chức năng. Địa chỉ: số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. ĐT: 02435585094

- Nhận qua email: bvddphcn1_soyt@hanoi.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h 00 phút ngày 22/04/2026 đến trước 15h 00 phút ngày 29/04/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 29/04/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: chi tiết theo phụ lục (đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Phục hồi chức năng, số 35 - Lê Văn Thiêm- phường Thanh Xuân - Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2026

4. Các thông tin khác:

- Hàng hóa mới 100%.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Giá bán hàng hóa là trọn gói đã bao gồm các loại thuế, phí, công vận chuyển, lắp đặt...

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Rất mong được sự quan tâm của các Quý công ty. Bệnh viện Phục hồi chức năng xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Đăng tải Hệ thống MĐTQG, Website của BV;
- Lưu: VT, PTCHCQT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Minh Hải

DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời số 721 /TM-BVPHCN ngày 22/04/2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Điều hòa 1 chiều thường	*Loại 1 chiều lạnh, treo tường:	Bộ	02
		- Công suất làm lạnh: 11.900BTU/h-12.300BTU/h		
		- Sản xuất: năm 2025-2026, hàng mới 100%		
		- Máy cơ		
		- Điều khiển từ xa không dây		
		- Nguồn điện: 1P/220 V~240V/50Hz,		
		- Công suất tiêu thụ điện(danh định) khoảng 1.030W-1100W		
		- Chỉ số hiệu suất năng lượng : ≥ 5.4		
		- Môi chất lạnh: R32		
		- Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng.		
		- Lưu lượng gió dàn lạnh(m ³ /phút) $\geq 11,0$		
		- Độ ồn dàn lạnh dB(A) ≤ 41		
		- Chiều dài đường ống lắp đặt cho phép (mét) ≤ 15		
		- Chênh lệch độ cao tối đa (mét) ≥ 10		
- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng, riêng máy nén tối thiểu 5 năm.				
2	Điều hòa 2 chiều thường	*Loại 2 chiều lạnh / sưởi, treo tường:	Bộ	15
		- Công suất lạnh danh định:		
		+ Làm lạnh: 11.900BTU/h-12.300BTU/h		
		+ Sưởi: 12.300BTU/h-13.700BTU/h		
		- Điều khiển từ xa không dây		
		- Sản xuất: năm 2025-2026, hàng mới 100%		
		- Máy cơ		
		- Nguồn điện: 1P/220V~240V/50Hz,		

11/4/2026/01

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> - Công suất tiêu thụ điện (danh định): + Làm lạnh: $\leq 1.080W$ + Sưởi: $\leq 1.075W$ - Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF $\geq 5,7$ - Môi chất lạnh: R32 - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng - Lưu lượng gió dàn lạnh (m³/phút) $\geq 11,3$ - Độ ồn dàn lạnh dB(A) ≤ 42 - Chiều dài đường ống lắp đặt cho phép (mét) ≤ 15 - Chênh lệch độ cao tối đa (mét) ≥ 10 - Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng, riêng máy nén tối thiểu 5 năm. 		
3	Điều hòa 2 chiều thường	<p>*Loại 2 chiều lạnh / sưởi, treo tường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất lạnh danh định: + Làm lạnh: 9000BTU + Sưởi: 9000BTU - Điều khiển từ xa không dây - Sản xuất: năm 2025-2026, hàng mới 100% - Máy cơ - Nguồn điện: 1P/220V~240V/50Hz, - Công suất tiêu thụ điện (danh định): + Làm lạnh: $\leq 2638W$ + Sưởi: $\leq 2931W$ - Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF $\geq 5,45$ - Môi chất lạnh: R32 - Chất liệu dàn tản nhiệt: Ống dẫn gas bằng đồng. - Lưu lượng gió dàn lạnh (m³/phút) $\geq 12,1$ 	Bộ	01

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		- Chiều dài đường ống lắp đặt cho phép (mét) ≥ 25		
		- Chênh lệch độ cao tối đa (mét) ≤ 15		
		- Bảo hành: Tối thiểu 12 tháng, riêng máy nén tối thiểu 5 năm.		
4	Ống đồng đường kính 6,4mm	- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM B280/ JIS H3300/TCVN hiện hành. - Độ dày của ống đồng $\geq 0,71$ mm	Mét	93
5	Ống đồng đường kính 9,5mm	- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM B280/ JIS H3300/TCVN hiện hành. - Độ dày của ống đồng $\geq 0,71$ mm	Mét	03
6	Ống đồng đường kính 12,7mm	- Đáp ứng tiêu chuẩn: ASTM B280/ JIS H3300/TCVN hiện hành. - Độ dày của ống đồng $\geq 0,71$ mm - Độ dày của ống đồng $\geq 0,81$ mm	Mét	90
7	Bảo ôn ống đồng đường kính 6mm	- Vật liệu cách nhiệt, chống thấm nước, độ dày của ống tối thiểu 13mm	Mét	93
8	Bảo ôn ống đồng đường kính 10mm	- Vật liệu cách điện, chống thấm nước, độ dày của ống tối thiểu 13mm	Mét	03
9	Bảo ôn ống đồng đường kính 13mm	- Vật liệu cách điện, chống thấm nước, độ dày của ống tối thiểu 13mm	Mét	90
10	Băng cuộn ống bảo ôn	- Vật liệu cách nhiệt, chống thấm nước, mềm, dẻo	Kg	36
11	Giá treo cục nóng điều hòa treo tường công suất 9000BTU-12000BTU	- Giáo đỡ cục nóng điều hòa dạng chữ L, có lỗ bắt vít, phù hợp với loại công suất máy. - Thép V50x50x5, mạ kẽm - Đầy đủ bu lông bắt máy và vít nở bắt vào tường chịu được tải trọng cục nóng	Bộ (02 cái)	18
12	Dây điện 2x2,5	- Dây đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, - Kết cấu dây đồng nhiều sợi bện tròn - Cấp điện áp 300V/500V - Kết cấu dây đồng nhiều sợi bện tròn - Cấp điện áp 300V/500V	Mét	216

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
13	Ống thoát nước PVC D21	- Ống nhựa PVC Bar $\geq 12,5$. Đạt tiêu chuẩn ISO 1452-2:2009.	Mét	144
14	Nhân công		Máy	18

PHÒNG
KINH
ĐỊNH

MẪU BÁO GIÁ
BÁO GIÁ

(Kèm theo thư mời yêu cầu báo giá số 721 /TM-BVPHCN ngày 22/04/2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng)

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng chúng tôi....(ghi tên địa chỉ hãng sản xuất, nhà cung cấp) báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá các mặt hàng và các dịch vụ liên quan

STT	TÊN HÀNG	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
	Tổng cộng						

Tổng giá trị của hàng hoá trong báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế khác theo quy định hiện hành:

2. Báo giá có hiệu lực trong vòngngày, kể từ ngàytháng.....năm....(ghi rõ cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày).

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp , không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.